



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД Търговище

7700 Търговище
бул. „29-ти януари” №3

управител: 0601 6 20 75
гл. инженер: 0601 6 20 75
Р-л счетоводен отдел: 0601 6 75 62
факс: 0601 6 74 65
e-mail: viktg@viktg.com

изх. № 1595/24.07.2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ

ОТНОСНО: Постъпило запитване с Вх.№ 1589/24.07.2015г. по възложена обществена поръчка с предмет – “Доставка на тръби и фитинги, за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”

На осн. чл.29 ал. 2 от ЗОП даваме в срок отговор на поисканите разяснения по документацията за участие:

1.ВЪПРОС: Изискуемият съгласно Раздел III.2.3 от обявлението Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен само за участника ли се изисква или и за производителите на оферирани изделия? Когато участникът е в процедура по сертифициране, но все още не е преминал сертифициращ орган, как писмото от сертификационния орган ще гарантира, че крайният резултат ще е наличие на сертификат по ISO 9001:2008 за участника?

ОТГОВОР: Изискуемият документ съгласно Раздел III.2.3, т. 1 от обявлението, който участника трябва да представи е Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен на **участника** в обществената поръчка. Когато участника е в процедура по сертифициране за Възложителя е достатъчно участникът да представи писмо от сертифициращия орган – в оригинал.

2.ВЪПРОС: Моля да уточните дали PE 100 тръби ф 16 с напорни класове PN 6 и PN 10 са част от предмета на поръчката по обособена позиция № 1 и следва да бъдат оферирани, тъй като в описанието на предмета на поръчката на стр. 3 от документацията, в техническата спецификация на стр. 12 от документацията и в таблицата за ценово предложение Образец № 6 са посочени с тире.

ОТГОВОР: Тръбите от PE 100 с диаметър ф 16 с напорни класове PN 6 и PN 10 по обособена позиция № 1 **не следва да бъдат оферирани.**

3.ВЪПРОС: Размерите на двуслойните гофрирани полипропиленови тръби и фасонни части за канализация от обособена позиция № 3 като външен диаметър ли да се разбират (DN/OD) или като вътрешен (DN/ID)?

ОТГОВОР: Размерите на двуслойните гофрирани полипропиленови тръби и фасонни части за канализация от обособена позиция № 3 са както следва: за размери от DN 160 до DN 400 са по външен диаметър (DN/OD) и за размери от DN 500 до DN 1000 по вътрешен диаметър (DN/ID)

4.ВЪПРОС: На стр. 31, т. 6 и 7 от документацията е посочено, че полиетиленовите тръби с размери от DN 20 до DN 110 следва да се доставят на рула, а от DN 63 до DN 250 да бъдат доставяни на пръти с дължина 6 или 12 м, в зависимост от подадената заявка от възложителя. Тъй като предметът на поръчката по обособена позиция № 1 съдържа тръби до DN 500, а по обособена позиция № 4 - до DN 355, с каква дължина следва да се доставят тръбите с диаметър над DN 250 или те са формално включени в предмета на поръчката, след като не са упоменати в техническата спецификация на стр. 31?

ОТГОВОР: Тръбите с диаметър над DN 250 които са предмет на поръчката по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 4, следва да бъдат доставяни на пръти с дължина 12 м.

5.ВЪПРОС: Съгласно пълното описание на предмета на поръчката, техническата спецификация по обособена позиция № 4 и Образец № 6 с Приложение № 4 предмет на поръчката по съответната позиция са PE100RC тръби от DN 63 до DN 355 за PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 и PN 25. Същевременно на стр. 31 от документацията е записано: „Тръбите от полиетилен висока плътност PE100RC да бъдат с размери SDR 17.”, т.е. напорен клас PN 10. Как да се разбира наличното противоречие? Останалите напорни класове формално ли са включени в предмета на поръчката?

ОТГОВОР: На стр. 31 от документацията за участие точка 14 да се чете: „Тръбите от полиетилен висока плътност PE100RC да бъдат с размери от SDR 17 до SDR 6.”

6.ВЪПРОС: Какъв документ следва да представят участниците по повод исканата от възложителя „одобрена техническа спецификация” съгласно т. 2 от Раздел III.2.3 от обявлението?

ОТГОВОР: Съгласно т. 2 от Раздел III.2.3 от обявлението участникът следва да представи Санитарно разрешително, в което да е посочен обхвата на стоките за които се отнася.

7.ВЪПРОС: С оглед на поставените от възложителя изисквания за маркировката на изделията - предмет на поръчката - необходимо ли е представяне в офертата на документ за удостоверяването ѝ - от производителя или като съдържание в технически каталог / указания?

ОТГОВОР: Представянето в офертата на документ за удостоверяването на маркировката на изделията от производителя не е задължително изискване на Възложителя.

С уважение,


.....
инж. Явор Миланов

Управител на „ВиК” ООД Търговище